

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.02525/26

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕРМАФЛЕКС ИЗОЛЯЦИЯ +» (ООО «ТЕРМАФЛЕКС ИЗОЛЯЦИЯ +»). Место нахождения и адрес юридического лица: 141100, Россия, Московская область, г.о. Щелково, город Щёлково, Фряновское шоссе, дом 78.

ОГРН 1045010200465. ИНН 5050046539. Телефон: +74959811150, адрес электронной почты: russia@thermaflex.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕРМАФЛЕКС ИЗОЛЯЦИЯ +» (ООО «ТЕРМАФЛЕКС ИЗОЛЯЦИЯ +»). Место нахождения и адрес юридического лица: 141100, Россия, Московская область, г.о. Щелково, город Щёлково, Фряновское шоссе, дом 78.

ОГРН 1045010200465. ИНН 5050046539.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955. Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия теплоизоляционные на основе вспененного полиэтилена, марки в соответствии с	код ОКПД 2	22.21.29
Приложением 1 на 1 листе, выпускаемые по ТУ 5768-003-70446861-2009 с изм. №1 «Изделия		22.21.41
теплоизоляционные из вспененного полиэтилена «Thermaflex» от 10.04.2009.	код ТН ВЭД ЕАЭС	3917 21 100 0
Серийный выпуск.		3921 19 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-255/03-2026 от 31.03.2026, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90. Акта о результатах анализа состояния производства № 05-ОС/02-12/25 от 16.12.2025, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности согласно Приложению № 2 на 1 листе.

Условия хранения: хранение готовых изделий должно осуществляться на закрытых складах, защищенных от воздействия атмосферных осадков, загрязнений, прямых солнечных лучей и агрессивных сред. Изделия также необходимо защищать от увлажнения и от механических повреждений. Запрещено хранение изделий вблизи источников открытого огня и отопительных приборов.

Гарантийный срок хранения – 36 месяцев со дня изготовления.

Срок службы изделий не менее 25 лет.

Дата изготовления единицы продукции – 12.11.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 31.03.2026 по 30.03.2031



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Цидилов Алексей Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ЛБ68.В.02525/26

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
22.21.29	3917 21 100 0	Изделия теплоизоляционные на основе вспененного полиэтилена, в виде трубок, марки ТермаЭКО (ThermaECO), плотностью от 25 до 40 кг/м ³ , толщиной от 6 до 30 мм	ТУ 5768-003-70446861-2009 с изм. №1 «Изделия теплоизоляционные из вспененного полиэтилена «Thermaflex» от 10.04.2009
22.21.41	3921 19 000 0	Изделия теплоизоляционные на основе вспененного полиэтилена, в виде листов, марки Термашит ЭКО (Thermasheet ECO), плотностью от 25 до 40 кг/м ³ , толщиной от 6 до 30 мм	



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
М.П. Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)



(подпись)

Грецкий Николай Михайлович

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Цидилов Алексей Владимирович

(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.В.02525/26

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	п.5.3 - Слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2 - С высокой дымообразующей способностью (Д3)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)



М.П. Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)



(подпись)



(подпись)

Грецкий Николай Михайлович

(фамилия, имя, отчество)

Цидилов Алексей Владимирович

(фамилия, имя, отчество)