

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsofb.pf, e-mail:nsopb@nsopb.ru

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**№ **НСОПБ.ТР.ЭО.ПР.190.Н.00226**

(номер сертификата соответствия)

**031410**

(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

ООО «Термафлекс Изоляция +», ОГРН: 1045010200465

Юридический адрес: 141100, Московская область, г. Щелково, Фряновское шоссе, д. 78, РОССИЯ.

Фактический адрес: 141100, Московская область, г. Щелково, Фряновское шоссе, д. 78, РОССИЯ,

телефон: (495) 981-11-50, адрес электронной почты: mail@thermafex.com

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

"Armacell Yalitim Anonim Sirketi"

Юридический адрес: Barakfakih Mah, Barakfakih Sanayi Bolgesi 16 Gad №13, 16405 Kestel / Bursa, ТУРЦИЯ.

Фактический адрес: Barakfakih Mah, Barakfakih Sanayi Bolgesi 16 Gad №13, 16405 Kestel / Bursa, ТУРЦИЯ, телефон: +90 224 411 17 62-63, адрес электронной почты: info@oneflex.com.tr

**ОРГАН ПО****СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Биквест-Центр" (ООО "Биквест-Центр"), 115088, Россия, город Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 4, корпус 4, тел. +7(495) 980-51-17, факс +7(495) 980-51-17, ОГРН 1165005050396, Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.190 от 09.08.2018 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Изделия теплоизоляционные из вспененного каучука в виде листов, трубок и лент, т.м. ONEFLEX, марок: ON, ON/E (Oneflex STD), ON/EA (Oneflex FKY), ON/E-AL (Oneflex AF), ON/EA-AL (Oneflex AF FKY), ON/E-SI (Oneflex AL GUARD), ON/EA-SI (Oneflex AL GUARD FKY), толщиной от 3 до 32 мм. Серийный выпуск

код ОК 034 (ОКПД 2)  
22.19.20**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

(См. приложение - бланк № 006004)

код ТН ВЭД ЕАЭС  
4008110000**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы испытаний: № БЦПР190-07-07/1 от 07.07.2020 г., № БЦПР190-07-07/2 от 07.07.2020 г. ИЛ ООО "Биквест-Центр", свидетельство НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.190 от 09.08.2018 г, 140203, Россия, Московская область, город Воскресенск, улица Гиганта, дом 2

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ЦОТК.RU.МК009.К00014 от 13.04.2020 г., выдан Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория Стандартов", Свидетельство № ЦОТК ИДВ0.RU.ОС.МК009 от 24.06.2019 г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 09.07.2020 г. по 08.07.2023 г.Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.О. Минаев

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

П.Ю. Смолин

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
 регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение  
 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.ТР.ЭО.ПР.190.Н.00226  
 (номер сертификата соответствия)

006004  
 (учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для подтверждения соответствия продукции

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил	
		Марки ON, ON/E (Oneflex STD), ON/E-SI (Oneflex AL GUARD), ON/EA-SI (Oneflex AL GUARD FKY)	Марки: ON/EA (Oneflex FKY), ON/EA-AL (Oneflex AF FKY), ON/E-AL (Oneflex AF)
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Группа горючести – слабогорючие (Г1)	Группа горючести – слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость	Группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1)	Группа воспламеняемости – умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа дымообразования – с высокой дымообразующей способностью (Д3)	Группа дымообразования - с высокой дымообразующей способностью (Д3)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа токсичности – умеренноопасные (Т2)	Группа токсичности – умеренноопасные (Т2)



Руководитель  
 (заместитель руководителя  
 органа по сертификации)  
 (подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
 (подпись, инициалы, фамилия)

  
 Д.О. Минаев

  
 П.Ю. Смолин