

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ  
№ RU Д-TR.АД67.В.00561/20**

(регистрационный номер декларации о соответствии)

**Заявитель:** ООО «Термафлекс Изоляция +», ОГРН: 1045010200465. Юридический адрес: 141100, Московская область, г. Щелково, Фряновское шоссе, д. 78, РОССИЯ. Фактический адрес: 141100, Московская область, г. Щелково, Фряновское шоссе, д. 78, РОССИЯ, телефон: (495) 981-11-50, адрес электронной почты: mail@thermafлекс.com. Договор уполномоченного лица №001 от 06.08.2020 г.

(наименование и местонахождение заявителя, )

**Изготовитель:** "Armacell Yalitim Anonim Sirketi". Юридический адрес: Barakfakih Mah, Barakfakih Sanayi Bolgesi 16 Cad №13, 16405 Kestel / Bursa, Turkey, ТУРЦИЯ. Фактический адрес: Barakfakih Mah, Barakfakih Sanayi Bolgesi 16 Cad №13, 16405 Kestel / Bursa, Turkey, ТУРЦИЯ, телефон: +90 224 411 17 62-63, адрес электронной почты: info@oneflex.com.tr

(наименование и местонахождение изготовителя)

**Заявитель подтверждает, что продукция:** Изделия теплоизоляционные из вспененного каучука, в виде листов, трубок и лент, толщиной от 3 мм до 50 мм, плотностью от 40 кг/м<sup>3</sup> до 60 кг/м<sup>3</sup>, т.м.: ONEFLEX, марок: ON (Oneflex tube), ON/E (Oneflex STD), ON/EA (Oneflex FKY), ON/E-AL (Oneflex AF), ON/EA-AL (Oneflex AF FKY), ON/E-SI (Oneflex AL GUARD), ON/EA-SI (Oneflex AL GUARD FKY), TAPE-XX/TAPE-XXX (Oneflex Tapes)

**Серийный выпуск**

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая идентифицировать объект (наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация)

код ОК 034 (ОКПД 2): 22.19.20

код ТН ВЭД ЕАЭС: 4008110000

**Соответствует требованиям технического регламента (технических регламентов):**

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ, от 27.12.2018 № 538-ФЗ).

наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого подтверждается продукция

**Схема декларирования соответствия: 2д**

Проведенные исследования (испытания) и измерения, сертификат системы качества, документы, послужившие основанием для подтверждения соответствия:

Протокол испытаний № БЦ20-08-21/1 от 21.08.2020 г., № БЦ20-08-21/2 от 21.08.2020 г., № БЦ20-08-21/3 от 21.08.2020 г.

ИЛ ООО "Биквест-Центр" RA.RU.21АН91 от 14.10.2016

**Иные сведения:** 1. Изделия теплоизоляционные из вспененного каучука, в виде листов, трубок и лент, толщиной от 3 мм до 50 мм, плотностью от 40 кг/м<sup>3</sup> до 60 кг/м<sup>3</sup>, т.м.: ONEFLEX, марок: ON/E-SI (Oneflex AL GUARD), ON/EA-SI (Oneflex AL GUARD FKY), TAPE-XXX (Oneflex Tape)- Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ3. Группа горючести по ГОСТ 30244-94 – слабогорючие (Г1). Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 – трудновоспламеняемые (В1). Группа дымообразования по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 – с высокой дымообразующей способностью (Д3). Группа токсичности по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 – умеренноопасные (Т2).

2. Изделия теплоизоляционные из вспененного каучука, в виде листов, трубок и лент, толщиной от 3 мм до 50 мм, плотностью от 40 кг/м<sup>3</sup> до 60 кг/м<sup>3</sup>, т.м.: ONEFLEX, марок ON/EA-AL (Oneflex AF FKY), ON/E-AL (Oneflex AF)- Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ3. Группа горючести по ГОСТ 30244-94 – слабогорючие (Г1). Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 – умеренновоспламеняемые (В2). Группа дымообразования по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 – с высокой дымообразующей способностью (Д3). Группа токсичности по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 – умеренноопасные (Т2).

3. Изделия теплоизоляционные из вспененного каучука, в виде листов, трубок и лент, толщиной до 50 мм, плотностью от 40 кг/м<sup>3</sup> до 60 кг/м<sup>3</sup>, т.м.: ONEFLEX, марок ON (Oneflex Tube), ON/E (Oneflex STD), ON/EA (Oneflex FKY), TAPE-XX (Oneflex Tape)-Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ3. Группа горючести по ГОСТ 30244-94 – слабогорючие (Г1). Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 – умеренновоспламеняемые (В2). Группа дымообразования по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 – с высокой дымообразующей способностью (Д3). Группа токсичности по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 – умеренноопасные (Т2).

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

Заявление заявителя: Продукция безопасна при её использовании в соответствии с целевым назначением. Заявитель берет на себя ответственность за соответствие декларируемой продукции заявленным показателям. Заявленная продукция не применяется для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов.

Срок действия декларации о соответствии с: 25.08.2020 по 24.08.2025

М.П. Заявитель  
Руководитель ООО  
«Термафлекс Изоляция  
+»

подпись

Шекенева Юлия Валентиновна

инициалы, фамилия

Декларация о соответствии зарегистрирована

в ОС ООО "Биквест-Центр" Аттестат аккредитации

№ RA.RU.10AD67, 115088, Россия, город Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 4,  
корпус 4, тел. +7(495) 980-51-17

(наименование и местонахождение органа, зарегистрировавшего декларацию о соответствии)

М.П. для  
Руководитель  
ОС ООО "Биквест-  
Центр"

подпись

Д.О. Минаев

инициалы, фамилия

