


СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АБСОЛЮТ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.OC01.00999

Срок действия с 04.04.2024

по 03.04.2027

№ **0004746**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Рег.№ РОСС RU.32094.04КСЖ0.OC01

Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют». Место нахождения: Российская Федерация, 125212, город Москва, вн.терр.г. Муниципальный округ Левобережный, Ленинградское шоссе, д. 130, к. 1, этаж/пом. 1/ХIV, ком./офис 3/75-Д. Фактический адрес: Российская Федерация, 125130, город Москва, улица Нарвская, дом 15А, строение 7, офис 213. Телефон: +74991302804, электронная почта: osabsolut@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ

Изделия теплоизоляционные Thermaflex из вспененного полиэтилена в виде трубок, применяемые для инженерных систем и оборудования зданий и промышленных установок, марки, см. Приложение (бланк № 0001663).
Изготовление согласно ГОСТ Р 56729-2015 и спецификации изготовителя
Серийный выпуск

код ОК

код ОКПД-2 (ОКП):
22.21.29.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313:2009),
спецификация изготовителя

код ТН ВЭД

3917211000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Термафлекс Изоляция +». Адрес места нахождения: Российская Федерация, 141100 Московская область, город Щелково, Фряновское шоссе, дом №78. ИНН: 5050046539. Телефон: +7(495) 981-11-50. Адрес электронной почты: russia@thermaflex.com

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Термафлекс Изоляция +». Адрес места нахождения: Российская Федерация, 141100 Московская область, город Щелково, Фряновское шоссе, дом №78. Телефон: +7(495) 981-11-50. Адрес электронной почты: russia@thermaflex.com

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ТП03-143 от 28.03.2024 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ТестПрогресс» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32094.ИЛ.00012).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сроки хранения (годности) указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке каждой единицы продукции.

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

подпись

Середа Александр Иванович

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Молова Ольга Сергеевна

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АБСОЛЮТ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 0001663

К сертификату соответствия № _____ РОСС RU.OC01.00999

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, её изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
----------------------	---	--

22.21.29.120
3917 21 100 0
Изделия теплоизоляционные Thermaflex из вспененного полиэтилена в виде трубок, применяемые для инженерных систем и оборудования зданий и промышленных установок, марки:

ThermaSmart PRO
Теплопроводность при 25 °C $\leq 0,033$ Вт/(м° C);
Максимальная рабочая температура: 95° C; Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара $\geq 10\ 000$.

Thermaflex Ultra-M
Теплопроводность при 25 °C $\leq 0,036$ Вт/(м° C);
Максимальная рабочая температура: 95° C; Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара $\geq 9\ 000$.



Руководитель органа

Эксперт


_____ подпись

_____ подпись

Серeda Александр Иванович
инициалы, фамилия

Молова Ольга Сергеевна
инициалы, фамилия